



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС IT.ГC02.B00398

Срок действия с 22.06.2011 г. по 21.06.2014 г.

№ 0307838

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11ГC02

Общество с ограниченной ответственностью «СЕРТИФИКАЦИЯ И ЭКСПЕРТИЗА ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ»

Юридический адрес: 119049, РФ, г. Москва, ул. Донская, д. 4, стр. 1, тел./факс: (+7 495) 925-72-82, (+7 985) 210-30-05

Почтовый адрес: 117587, РФ, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Д, корп. 1, офис 208, e-mail: siepo@ccs.ru

ПРОДУКЦИЯ

Котлы паровые газотрубные серий FX, FX DUAL, PX, AX, GX,
работающие на газообразном и жидком видах топлива (см. приложение,
бланк № 0268346).

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
См. приложение

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 24005-80 (Пп. 1.2.3, 1.2.7, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.5.1, 1.6.1, 1.6.5)

ГОСТ 28193-89 (Пп. 2.1.1, 2.2.3, 2.2.5, 2.2.10, 2.3.1 – 2.3.3,

табл. 2 (перечисления 8, 13, 14), п. 2.6)

код ТН ВЭД России:
8402 19 100 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

I.C.I. CALDAIE S.p.A.

Via Giovanni Pascoli, 38 CAP 37059 Frazione Campagnola, Zevio (Verona), Italia (Италия)

Телефон +39 (45) 8738511, факс +39 (45) 8731148

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

I.C.I. CALDAIE S.p.A.

Via Giovanni Pascoli, 38 CAP 37059 Frazione Campagnola, Zevio (Verona), Italia (Италия)

Телефон +39 (45) 8738511, факс +39 (45) 8731148

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов сертификационных испытаний от 22.06.2011 г. № 078/2011-К, № 079/2011-К,
№ 080/2011-К, № 081/2011-К ООО «Тест-Инжиниринг» (РФ, 153002, г. Иваново, проспект Ленина,
д. 94, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21MP40 от 06.09.2010 г.);

Сертификата № 214543 от 23.04.2010 г. о соответствии системы менеджмента изготовителя стандарту
ISO 9001:2008, выданного органом по сертификации Bureau Veritas Italia S.p.A. (Италия);

Разрешений на применение № PPC 00-31445 от 06.10.2008 г., № PPC 00-33922 от 06.05.2009 г.,
выданных Ростехнадзором.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации – 3. Знак соответствия по ГОСТ Р 50460-92 наносится на заводской табличке и в
сопроводительной технической документации каждого котла. Котлы должны оснащаться горелками,
согласованными с изготовителем котлов и имеющими сертификат соответствия и разрешение
Ростехнадзора на применение. Комплектация в соответствии с паспортом каждого котла.

Руководитель органа

И. С. Ковалев

инициалы, фамилия

Эксперт

Д. Е. Тюрин

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0268346

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС ИТ.ГС02.В00398

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

Котлы паровые газотрубные, работающие на газообразном и жидком
видах топлива, серий:

По
нормативной
документации
изготовителя

31 1210	FX (паропроизводительность от 50 до 150 кг/ч, расчетное давление
8402 19 100 9	0,5 МПа);
31 1210	FX DUAL (сдвоенные котлы, паропроизводительность от 100 до 300
8402 19 100 9	кг/ч, расчетное давление 0,5 МПа);
31 1210	PX (паропроизводительность от 100 до 300 кг/ч, расчетное давление
8402 19 100 9	0,5 МПа, 0,6 МПа);
31 1210	AX (паропроизводительность от 350 до 6000 кг/ч, расчетное давление
8402 19 100 9	от 1,2 до 2,5 МПа);
31 1210	GX (паропроизводительность от 1700 до 10000 кг/ч, расчетное давление
8402 19 100 9	от 1,2 до 2,5 МПа);
31 1230	GX (паропроизводительность свыше 10000 до 25000 кг/ч, расчетное
8402 19 100 9	давление от 1,2 до 2,5 МПа).




Руководитель органа

Эксперт


подпись

И. С. Ковалев
инициалы, фамилия


подпись

Д. Е. Тюрин
инициалы, фамилия