



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС IT.GC02.B00401

Срок действия с 22.06.2011 г. по 21.06.2014 г.

№ 0307840

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11GC02

Общество с ограниченной ответственностью «СЕРТИФИКАЦИЯ И ЭКСПЕРТИЗА ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ»

Юридический адрес: 119049, РФ, г. Москва, ул. Донская, д. 4, стр. 1, тел./факс: (+7 495) 925-72-82, (+7 985) 210-30-05

Почтовый адрес: 117587, РФ, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Д, корп. 1, офис 208, e-mail: siepo@ccs.ru

ПРОДУКЦИЯ

Котлы жидкостные, работающие с высокотемпературными органическими теплоносителями при температуре нагрева не выше 300 °С, серий OPX и OPX REC, в комплекте с котлами-утилизаторами паровыми серии EVX и расширительными сосудами серии VEO (см. приложение, бланк № 0268347).
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 12.2.003-91, «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» (ПБ 10-574-03)

код ТН ВЭД России:

См. приложение

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

I.C.I. CALDAIE S.p.A.

Via Giovanni Pascoli, 38 CAP 37059 Frazione Campagnola, Zevio (Verona), Italia (Италия)

Телефон +39 (45) 8738511, факс +39 (45) 8731148

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

I.C.I. CALDAIE S.p.A.

Via Giovanni Pascoli, 38 CAP 37059 Frazione Campagnola, Zevio (Verona), Italia (Италия)

Телефон +39 (45) 8738511, факс +39 (45) 8731148

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов сертификационных испытаний от 22.06.2011 г. № 085/2011, № 086/2011, № 087/2011

ООО «Тест-Инжиниринг» (РФ, 153002, г. Иваново, проспект Ленина, д. 94, аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.21MP40 от 06.09.2010 г.);

Сертификата № 214543 от 23.04.2010 г. о соответствии системы менеджмента изготовителя стандарту ISO 9001:2008, выданного органом по сертификации Bureau Veritas Italia S.p.A. (Италия);

Разрешения на применение № PPC 00-3 1445 от 06.10.2008 г., выданного Ростехнадзором.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации – 3. Знак соответствия по ГОСТ Р 50460-92 наносится на заводской табличке и в сопроводительной технической документации каждого котла. Котлы жидкостные должны оснащаться газовыми, жидкотопливными или комбинированными горелками, согласованными с изготовителем котлов и имеющими сертификат соответствия и разрешение Ростехнадзора на применение.

Комплектация в соответствии с паспортом каждого котла.

Руководитель органа

Эксперт

И. С. Ковалев

инициалы, фамилия

Г. А. Будникова

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0268347

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС IT.ГC02.B00401

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		
8402 19 900 9	Котлы жидкостные для нагрева высокотемпературных органических теплоносителей до температуры не выше 300 °С серий: ОРХ (теплопроизводительность от 116 до 11628 кВт); ОРХ REC (теплопроизводительность от 1163 до 11628 кВт).	По нормативной документации изготовителя
8402 19 900 9	Котлы-утилизаторы паровые серии EVX (паропроизводительность от 170 до 17000 кг/ч, расчетное давление от 1,2 до 2,5 МПа) для использования совместно с котлами серий ОРХ и ОРХ REC.	По нормативной документации изготовителя
8404 10 000 0	Расширительные сосуды серии VEO (емкость от 200 до 10000 л, расчетное давление 0,5 МПа) для использования совместно с котлами серий ОРХ и ОРХ REC.	По нормативной документации изготовителя



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

И. С. Ковалев

инициалы, фамилия

Г. А. Будникова

инициалы, фамилия